


CABOS: A=50mm² / B=5/8"
MOLDE: MON-829
ALCATE: MON-852
CARTUCHO: MON-807

**SOLDA EXOTÉRMICA
EMENDA CABO/HASTE**




CABOS: A=50mm² / B=50mm²
MOLDE: MON-820
ALCATE: MON-852
CARTUCHO: MON-806

SOLDA EXOTÉRMICA EM T



NOTA: HASTE TOTALMENTE GRAVADA NO SOLO,
SENDO A CONEXÃO C/ O CABO A
APROXIMADAMENTE 30cm DE PROFUNDIDADE

**HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" C/ CONEXÃO
EXOTÉRMICA CABO PASSANTE E DERIVAÇÃO**



**HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" C/ CAIXA DE INSPEÇÃO
#30cm C/ CONEXÃO EXOTÉRMICA**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT 7ª REGIÃO
ENGENHARIA

SERVIÇO

VARA DE MARACANAÚ - CASTELO D'ÁGUA

ASSUNTO

ATERRAMENTO

DATA

OUT/2016

ESCALA

1/25

14

17