



ELETRODUTO COM FIAÇÃO
CORRENDO DENTRO DO FORRO
PARA LIGAR TODAS AS LUMINARIAS

ELETRODUTO SAINDO DA PAREDE
SUBINDO PELO FORRO E
CHEGANDO NA ALVENARIA ONDE
FICARÃO AS LUMINARIAS

(01)

RASGO NA PAREDE

LEGENDA PEÇAS				
ITEM	SÍMBOLO	CIRC.	QTD	DESCRIÇÃO
01		01	05	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO SPOT P/LAMP. PAR 38 100W – AZUL
				SOB TOLDO EM PAREDE OPOSTA AO JARDIM
				CARGA

CARGA GERAL ESTIMADA 500W

OBS:

S INTERRUPTOR DE UMA SECAO PADRAO ABNT, EMBUTIDO EM CAIXA 4"X2"X2" DE PVC A 1.00M DO PISO.

--- ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PASSANDO PELO PISO ømin. = 3/4" E ALIMENTAÇÃO REALIZADA ATRAVES DE CABO PP 2X2,5MM2

RASGO NO ALVENARIA DE 1.00M DO PISO ATE O FORRO PARA PASSAR A FIAÇÃO

OBSERVAÇÕES :

1. FAVOR, PUXAR OS PONTOS CONFORME AS COTAS INDICADAS, MAS ESTAS DEVERÃO SER AJUSTADAS NA OBRA CONFORME NECESSIDADE OU IMPOSIÇÃO NA PRÓPRIA ESTRUTURA DO PROJETO DE ARQUITETURA E/OU INSTALAÇÕES.
2. OS CIRCUITOS E O GRAU DA LAMPADA, QUANDO HOUVERESTÃO INDICADOS PELOS NÚMEROS AO LADO DA LUMINÁRIA E DEVEM SER ADAPTADOS AO LOCAL. FAVOR, ALINHAR AS LUMINÁRIAS.
3. OS PONTOS INDICADOS AQUI PARA INSTALAÇÃO NO JARDIM DEVEM SER COMPARTILHADOS COM O PROJETO/EXECUÇÃO DO PAISAGISMO E AJUSTADOS NO LOCAL. FAVOR, DEIXAR FOLGA NO CABO, FIO, ELETRODUTO DE 1,00M PARA FAZER AJUSTES NO LOCAL.
4. FAVOR, OBSERVAR AS CORES DAS LAMPADAS FLUORESCENTES: COR 827 – TONALIDADE AMARELO E COR 885 – TONALIDADE BRANCA.
5. QUALQUER DÚVIDA LIGAR PARA ARQUITETA LUMINOTÉCNICA.

01 CIRCUITO DO ACENDIMENTO DA LAMPADA
08 GRAU DA LAMPADA

CIRCUITO P/ ACENDIMENTO
(X) INTERRUPTOR SIMPLES

Luciana Mota

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
AV. SEN. VIRGÍLIO TAIVORA, 1901, SALA 106 FONE/FAX:(85) 3261-6531 / 99828722

CLIENTE: TRT - 7ª REGIÃO
PROJETO: PAISAGISMO
DATA: NOVENMBRO /2013

PLANTA BAIXA LUMINOTÉNICA- ÁREA 02
escala 1/75

04