



LEGENDA PEÇAS						
ITEM	SÍMBOLO	CIRC.	QTD	DESCRIÇÃO	LOCAL	CARGA
01		01	01	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. HQI TS 150W/NDL	VEGETAÇÃO	150W
02	 P-20	02	03	LUMINÁRIA DE JARDIM/TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 20/50W	VEGETAÇÃO	150W

CARGA GERAL

300W

OBs

QDL-2 = QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº 2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ABRIGAR DIJUNTORES TERMOMAGNETICOS EMBUTIDA A 1.20M DO PISO ACABADO.

DIMENSÕES: 400x400x85mm COM TAMPA
OBS: ALIMENTAR QUADRO COM FASE, NEUTRO

S: ALIMENTAR QUADRO COM FASE, NEUTRO

— 322 —

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PASSANDO PELO PISO

ømin. = 3/4" E ALIMENTAÇÃO REALIZADA ATRAVES DE CABO
PP 2X2,5MM2

☐ CP-CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

RASGO NO PISO - INTERTRAVADOC

OBSERVAÇÕES :

1. FAVOR, PUXAR PONTOS CONFORME AS COTAS INDICADAS, MAS ESTAS DEVERÃO SER AJUSTADAS NA OBRA CONFORME NECESSIDADE OU IMPOSIÇÃO NA PRÓPRIA ESTRUTURA DO PROJETO DE ARQUITETURA E/OU INSTALAÇÕES.
2. OS CIRCUITOS E O GRAU DA LÂMPADA, QUANDO HOUVERESTÃO INDICADOS PELOS NÚMEROS AO LADO DA LUMINÁRIA E DEVEEM SER ADAPTADOS AO LOCAL. FAVOR, ALINHAR AS LUMINÁRIAS.
3. OS PONTOS INDICADOS PARA A INSTALAÇÃO NO JARDIM DEVEEM SER COMPARTILHADOS COM O PROJETO/EXECUÇÃO DO PAISAGISMO E AJUSTADOS NO LOCAL. FAVOR, DEIXAR TOLGA NO CABO, TPO, ELÉTRICO DE 1,00M PARA FAZER AUSTES NO LOCAL.
4. FAVOR, ORÇEBER AS CORES DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES: COR 827=TONALIDADE AMARELO E COR 865=TONALIDADE BRANCA.
5. QUALQUER DÚVIDA LIGAR PARA ARQUITETA LUMINOTÉCNICA.

01 CIRCUITO DO ACENDIMENTO DA LAMPADA
OU COR DA LAMPADA
08 GRAU DA LAMPADA
LUMINARIA

CIRCUITO P/ ACENDIMENTO
INTERRUPTOR SIMPLES