



02 PLANTA DE SITUAÇÃO - SUBESTAÇÃO (600KVA)  
ESCALA: 1:500

- NOTAS:
- 1- POSTE DE ENTREGA E RAMAL DE LIGAÇÃO A CRITÉRIO DA COELCE;
  - 2- O CONJUNTO DE MEDIÇÃO SE ENCONTRA NO LIMITE DA PROPRIEDADE COM A VIA PÚBLICA;
  - 3- O ATERRAMENTO DEVERÁ TER UMA RESISTÊNCIA MENOR DE 10Ω.

- LEGENDA
- POSTE A IMPLANTAR
  - POSTE EXISTENTE
  - TRANSFORMADOR A IMPLANTAR
  - CONJUNTO DE MEDIÇÃO COMPACTO
  - REDE EM MT EXISTENTE
  - TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA Ø1" PEAD

CLIENTE	FÓRUM AUTRAN NUNES
DADOS DA OBRA / DESCRIÇÃO	PROJETO DE SUBESTAÇÃO 600 KVA
LOCAL	AV. DUQUE DE CAXIAS, 1150 – CENTRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	EDIVALDO RODRIGUES
CREA (RNP):	RNP: 1704086370
RESERVADO A COELCE	RESERVADO AO PROJETISTA

ESCALA: INDICADA	DATA: JAN/2016	DESENHO: FELIPE ALENCAR
CONTEÚDO DA PRANCHA	PLANTA DE SITUAÇÃO-SE 600 KVA	PRANCHA 01/03
DETALHE SITUAÇÃO-SE 600 KVA		

01 DETALHE SITUAÇÃO - MEDIÇÃO, RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO E SUBESTAÇÃO  
ESCALA: 1:100