

COMPRASNET
Pregão Eletrônico



Esclarecimento 31/05/2021 15:40:20

----- Forwarded message ----- De: Date: qui., 27 de mai. de 2021 às 15:04 Subject: RES: Pregão Eletrônico Nº 08/2021 - Solicitação de Esclarecimentos To: Setor de Licitações Cc: Patrick Lüdtke Prezados, Primeiramente agradecemos o retorno. Em segundo lugar, gostaríamos de reforçar, que as distribuidoras solicitam geralmente relés de proteção coordenados com religadores da rede da distribuidora, independente da potência do transformador e da usina. Isso acaba gerando um custo alto para inclusão de novos relés de proteção, além de TPs e TCs que alteram a subestação. Na maioria dos casos, as mínimas adequações geram custos da ordem de R\$ 40 mil a R\$ 60 mil. Assim, continuamos com a dúvida: Essas adequações da cabine de entrada do campus, envolvendo projetos, serviços e fornecimento de equipamentos serão ou não da responsabilidade da contratada?

Fechar

COMPRASNET
Pregão Eletrônico



Resposta 31/05/2021 15:40:20

Em resposta ao seu pedido de esclarecimento e consultada a área técnica, assim se manifestou: "Em relação aos questionamentos informamos o seguinte: 1. A Contratada deverá entregar o parque em pleno funcionamento, portanto todo serviço auxiliar necessário à conexão da usina deverá estar contemplado na proposta apresentada. Vale salientar que a contratação se dará por preço Global, independente dos itens elencados na planilha de proposta. 2. De acordo com o item 6.9.3 da norma da concessionária local (em anexo), a proteção para capacidades instaladas inferiores a 300 KVA podem se dar através de chave fusível unipolar tipo expulsão para subestações aéreas; o que, a princípio, dispensaria o uso de relés de maior custo. Portanto, caso julgue necessário, estes valores deverão estar contemplados na proposta." André Luiz Firmino – Núcleo de Manutenção – TRT7 É o que temos a esclarecer. Em 31/05/2021. Clara de Assis Silveira Pregoeira

Fechar