



Setor de Licitações &lt;slicit@trt7.jus.br&gt;

## Pedido de Esclarecimento 01 - PE 015-2023

1 mensagem

Setor de Licitações &lt;slicit@trt7.jus.br&gt;

16 de maio de 2023 às 11:37

Para: Roberto Alcantara Filho <roberto.alcantara@trt7.jus.br>, Robson Teixeira da Silva <robson.teixeira@trt7.jus.br>, Rafael Martins Gomes Nascimento <rafael.nascimento@trt7.jus.br>, Andre Luiz Firmino Gonzaga <andrelfg@trt7.jus.br>

----- Forwarded message -----

De: **Victor Fernandes Martins Pinheiro** <licitacaoe03@engetron.com.br>

Date: ter., 16 de mai. de 2023 às 10:43

Subject: ESCLARECIMENTOS PE 015-2023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

To: &lt;slicit@trt7.jus.br&gt;

Cc: &lt;licitacoes@engetron.com.br&gt;

Prezado Pregoeiro e Comissão de Licitação,

Bom dia!

A ENGETRON ENEGENHARIA ELETRONICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.267.632/0001-44, estabelecida na Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 Bairro Cinco, Contagem, Minas Gerais, fabricante de No-Breaks Inteligentes e presente no mercado há 45 anos atendendo o seguimento de energia elétrica de alta confiabilidade, e no intuito de contribuir para o êxito deste certame, vem à honrosa presença de V. Exa., solicitar esclarecimentos conforme abaixo:

### • Referente ao funcionamento do equipamento:

O termo de referência informa que serão adquiridos dois equipamentos, entretanto não é dito se o sistema será paralelo ou singelo.

Dessa forma, perguntamos: Qual será o modo de operação dos No-Breaks, singelo ou paralelo?

### • Referente ao quadro de by-pass:

É dito no termo de referência item e) que o equipamento deverá possuir by-pass manual caso seja necessária à manutenção do UPS. Entretanto o termo não informa se o quadro de By-Pass já é existente ou será de responsabilidade da contratada.

Diante disso, o quadro de By-pass externo para manutenção é de responsabilidade da contratada?

Atenciosamente,

**Victor Fernandes Martins Pinheiro**

Estagiário de Administração

Geral: +55 (31) 3359-5800 | Tel: +55 (31) 3314-5964

[licitacoes03@engetron.com.br](mailto:licitacoes03@engetron.com.br)[www.engetron.com.br](http://www.engetron.com.br)

Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 | Bairro Cinco - Contagem - MG





Setor de Licitações &lt;slicit@trt7.jus.br&gt;

**Re: Pedido de Esclarecimento 01 - PE 015-2023**

1 mensagem

**Robson Teixeira da Silva** <robsontex@trt7.jus.br>

16 de maio de 2023 às 14:36

Para: Setor de Licitações &lt;slicit@trt7.jus.br&gt;

Cc: Roberto Alcantara Filho &lt;roberto.alcantara@trt7.jus.br&gt;, Robson Teixeira da Silva &lt;robson.teixeira@trt7.jus.br&gt;, Rafael Martins Gomes Nascimento &lt;rafael.nascimento@trt7.jus.br&gt;, Andre Luiz Firmino Gonzaga &lt;andrefg@trt7.jus.br&gt;

Prezada Cristina, boa tarde.

Segue os esclarecimentos prestados pela equipe de contratação a respeito das dúvidas da licitante:

**• Referente ao funcionamento do equipamento:**

1) o modo de operação será singelo.

**• Referente ao quadro de by-pass:**

2) Conforme itens 1.1.8 e 1.1.8.1, os equipamentos deverão possuir disjuntores de by-pass. Também serão aceitos módulos e acessórios adicionais para atendimento deste item, a serem fornecidos pela contratada, desde que estejam de acordo com as especificações do fabricante e sejam instalados junto aos equipamentos.

Permanecemos à disposição para os demais esclarecimentos necessários.

Att.,  
Robson Teixeira  
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC  
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - CE



AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao seu tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

On Tue, May 16, 2023 at 11:37 AM Setor de Licitações &lt;slicit@trt7.jus.br&gt; wrote:

----- Forwarded message -----

De: **Victor Fernandes Martins Pinheiro** <licitacao03@engetron.com.br>

Date: ter., 16 de mai. de 2023 às 10:43

Subject: ESCLARECIMENTOS PE 015-2023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

To: &lt;slicit@trt7.jus.br&gt;

Cc: &lt;licitacoes@engetron.com.br&gt;

Prezado Pregoeiro e Comissão de Licitação,

Bom dia!

A ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.267.632/0001-44, estabelecida na [Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 Bairro Cinco, Contagem, Minas Gerais](#), fabricante de No-Breaks Inteligentes e presente no mercado há 45 anos atendendo o seguimento de energia elétrica de alta confiabilidade, e no intuito de contribuir para o êxito deste certame, vem à honrosa presença de V. Exa., solicitar esclarecimentos conforme abaixo:

**• Referente ao funcionamento do equipamento:**

O termo de referência informa que serão adquiridos dois equipamentos, entretanto não é dito se o sistema será paralelo ou singelo.

Dessa forma, perguntamos: Qual será o modo de operação dos No-Breaks, singelo ou paralelo?

**• Referente ao quadro de by-pass:**

É dito no termo de referência item e) que o equipamento deverá possuir by-pass manual caso seja necessária à manutenção do UPS. Entretanto o termo não informa se o quadro de By-Pass já é existente ou será de responsabilidade da contratada.

Diante disso, o quadro de By-pass externo para manutenção é de responsabilidade da contratada?

Atenciosamente,



**Victor Fernandes Martins Pinheiro**

Estagiário de Administração

Geral: +55 (31) 3359-5800 | Tel: +55 (31) 3314-5964

[licitacoes03@engetron.com.br](mailto:licitacoes03@engetron.com.br)

[www.engetron.com.br](http://www.engetron.com.br)

Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 | Bairro Cinco - Contagem - MG