

Esclarecimento 03 09/01/2024 13:05:33

Prezados , com relação ao PREGÃO Nº 49/2023 (Processo Administrativo nº 3479/2022), solicitamos seguintes esclarecimentos: 1 -Entendemos que a tubulação frigorígena será em tubo de cobre rígido conforme consta em projeto. É correto nosso entendimento? 2 – Favor esclarecer se a espessura do isolamento da tubulação frigorígena será de 10mm, conforme Anexo VI (especificações técnicas) ou 19mm conforme projeto. Enviado por Livia Fontenele (Primare).

Resposta 09/01/2024 13:05:33

Segue resposta ao pedido de esclarecimento nº. 03, referente ao pregão eletrônico 49/2023 (proad 3479/2022). 'Em resposta aos questionamentos referentes ao pregão 49/2023 informo que : A tubulação será de cobre rígido; A espessura da do isolamento será 19mm conforme projeto; Atenciosamente GUSTAVO MONTEIRO CMP"