



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

**RESPOSTA ÀO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 001**

**PROAD 6121/2025**

**OBJETO:** **OBJETO:** Contratação de solução para manutenção corretiva e preventiva do container data center, incluindo atualização tecnológica do sistema de combate a incêndio com substituição do gás extintor e eventual recarga de gás de extinção de incêndio, conforme especificações, quantidades e condições definidas no Edital e seus anexos.

**FUNDAMENTAÇÃO:**

Art. 164 da Lei 14.133/2021

**ESCLARECIMENTOS Nº 001 - Ref. ao Pregão PE 90040/2025**

**REQUERENTE:** VIRTUAL TECNOLOGIA INTEGRADA  
(via e-mail, em 05/12/2025 às 21:12horas).

**DATA DA ABERTURA DO CERTAME:** 18/12/2025

**TEMPESTIVIDADE:** Pedido tempestivo, observados os 3 (três) dias úteis anteriores à data da abertura do certame nos termos do item 10 do edital.

**DO PEDIDO:**

*Com relação ao PE 90040/2025 , cujo objeto trata-se da:*

*Contratação de solução para manutenção corretiva e preventiva do container data center, incluindo atualização tecnológica do sistema de combate a incêndio com substituição do gás extintor e eventual recarga de gás de extinção de incêndio, conforme especificações, quantidades e condições definidas neste Edital e seus anexos.*

*Poderiam informar os dados do cilindro do sistema de gás FM-200 atualmente instalado — marca, modelo, capacidade e quantidade de agente?*

*O Termo de Referência não traz essas especificações, e precisamos dessas informações para orçar corretamente, ainda que a vistoria seja realizada.*

***Atenciosamente, Departamento Jurídico.***

## **RESPOSTA**

Unidade Técnica Responsável: Coordenadoria de Infraestrutura de TIC.

Em resposta ao pedido de esclarecimentos da empresa, informamos que o cilindro de gás é um Kidde Fire, cuja tara é de 85,8 lbs.

O gás liquefeito (agente) tem um peso de 72,7 lbs e o gás nitrogênio (utilizado para pressurizar o cilindro) tem peso de 2,4 lbs. Dessa forma, o peso total do cilindro cheio é de 160,9 lbs.

Por oportuno, lembramos que o edital prevê a possibilidade de vistoria para o caso da empresa precisar de mais informações.

Atenciosamente,

ROBSON TEIXEIRA DA SILVA  
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC

---

É o que temos a esclarecer.

### **DIVULGAÇÃO:**

Resposta disponível em [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) e [www.trt7.jus.br](http://www.trt7.jus.br), por meio do Link: [https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=15091&catid=197&Itemid=914](https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15091&catid=197&Itemid=914)

Fortaleza, 10/12/2025

Francisco Paulo Henrique de Andrade  
Pregoeiro