



P A S S E I O

NAS PAREDES DE ALVENARIAS TOMADAS E
ELETRODUTOS DE PVC EMBUTIDOS E NAS
DIVISÓRIAS SERÃO APARENTES COM
ELETRODUTO E CONDULETE DE ALUMÍNIO

LEGENDA:
→ TOMADA TRÍPLA 2P+T 110V

FASE 1x25mm²
NEUTRO 1x25mm²
TERRA 1x25mm²

QUADRO NOBREXK EXISTENTE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT 7ª REGIÃO
ENGENHARIA

SERVIÇO
ADAPTAÇÕES PARA RETROFIT DO FORUM AUTRAN NUNES
ASSUNTO
REDE ESTABILIZADA
DATA
FEV/2014
ESCALA
1/150

21
25